

CREIL

Beauvais, le 17 juillet 2023

MONSIEUR LE PRESIDENT
S I A E P DE VILLERS SOUS SAINT LEU
MAIRIE DE VILLERS SOUS SAINT LEU
28. rue de l'Edlise
60340 VILLERS SOUS SAINT LEU

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé en application du Code de la Santé Publique. Les résultats en distribution doivent être affichés en mairie et sont également disponibles sur le site : www.eaupotable.sante.gouv.fr

Type	Code	Nom	Prélevé le : lundi 03 juillet 2023 à 10h31
Prélèvement	00147202		par : L02
Unité de gestion	0032	CREIL	Type visite : P1
Installation	TTP 000475	USINE DE PRECY SUR OISE	Commune : PRECY-SUR-OISE
Point de surveillance	P 0000000599	STATION DE TRAITEMENT	
Localisation exacte	ROBINET APRES TRAITEMENT		

Mesures de terrain	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL					
Température de l'eau	13 °C				25,00
Température de mesure du pH	13,7 °C				
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
pH	7,8 unité pH			6,50	9,00
MINERALISATION					
Conductivité à 25°C	675 µS/cm			200,00	1 100,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION					
Bioxyde de chlore mg/L ClO2	0,19 mg/L				

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LDAR DE L'AISNE

Type de l'analyse : P1

Code SISE de l'analyse : 00147347

Référence laboratoire : H_CS23.5164.2

Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
	inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES				
Aspect (qualitatif)	0 Qualit.			
Coloration	<5 mg(Pt)/L			15,00
Couleur (qualitatif)	0 Qualit.			
Odeur (qualitatif)	0 Qualit.			
Turbidité néphélométrique NFU	<0,30 NFU			2,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE				
Anhydride carbonique agressif	-18,5 mg(CO2),			
Anhydride carbonique libre	8,0 mg(CO2),			
Carbonates	0,0 mg(CO3),			
Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4	0 Qualit.		1,00	2,00
Hydrogénocarbonates	329 mg/L			
pH d'équilibre à la ° échantillon	7,28 unité pH			
Titre alcalimétrique	0 °f			
Titre alcalimétrique complet	27,0 °f			
Titre hydrotimétrique	33,2 °f			
MINERALISATION				
Calcium	113 mg/L			
Chlorures	24,5 mg/L			250,00
Magnésium	11,5 mg/L			
Potassium	2,8 mg/L			
Sodium	12,5 mg/L			200,00
Sulfates	35,3 mg/L			250,00
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES				
Carbone organique total	0,52 mg(C)/L			2,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES				
Ammonium (en NH4)	<0,050 mg/L			0,10
Nitrates/50 + Nitrites/3	<0,537 mg/L		1,00	

PLV : 00147202 page : 2

Nitrates (en NO3)	26,7 mg/L		50,00		
Nitrites (en NO2)	<0,010 mg/L		0,50		

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	3 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	0 n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	0 n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	0 n/(100mL)		0		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00147202)

Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme à l a référence de qualité équilibre calcocarbonique, l'eau étant notée co mme incrustante.

Pour le Directeur Général de l'ARS et par délégation,

L'ingénieure d'études sanitaires



Marion MINOUFLET